

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá gói thầu: Làm mới các cửa chì và ốp chì phòng X-Quang tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Làm mới các cửa chì và ốp chì phòng X-Quang tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa” với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
 - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 - Điện thoại: 0911874907
 - Địa chỉ email: vttbkhos@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
 - Nhận qua email: vttbkhos@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 22 tháng 01 năm 2025 đến trước 8h00 ngày 14 tháng 2 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2025.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục thiết bị: (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp thi công lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết và hàng mẫu (nếu có).

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Phan Hữu Chính

Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVĐKT ngày /01/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa)

STT	Tên công việc	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Ghi chú
01	Làm mới các cửa chì và ốp chì phòng X-Quang tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa	<p>I. Yêu cầu phòng chụp X-quang:</p> <p>1. Kích thước phòng thi công ốp chì: 5780x3050x3000mm (dài x rộng x cao)</p> <p>2. Kích thước cửa lùa chính phòng thi công ốp chì: 1500x2200mm (rộng x cao)</p> <p>3. Kích thước cửa lùa phụ phòng thi công ốp chì: 700x2000mm (rộng x cao)</p> <p>Yêu cầu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tấm chì cho phòng bọc chì và 2 cửa chì dày 2mm, Hàm lượng > 99% Pb - Ốp chì 4 mặt tường, cao độ ốp chì 2,2mm. - Kính chì chống phóng xạ 800x 1200 mm. - Ốp trần bằng tấm ốp trần nhựa 60x60cm và xung quanh phòng bằng thạch cao + trát trét sơn nước toàn phòng (loại sơn nước lau chùi được). 	01	phòng	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	

		<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt 6 tấm đèn ốp trần Panel 60x60cm, 40w - Lắp 4 ổ cắm điện quanh phòng, mỗi ổ 2 ổ cắm. * Yêu cầu 2 cửa chì chống phóng xạ: <ul style="list-style-type: none"> - Khung thép chế tạo dày 1.5mm - Bên trong có lớp chì dày 2mm - Bên ngoài ốp ALumi 2 mặt. - Tay nắm Inox - Hàm lượng chì: >99%Pb - Bộ phụ kiện ray treo Hafele loại tốt cho 2 cửa lùa. Yêu cầu chung: Sau khi hoàn thành đơn vị thi công phải có biên bản và chứng thư kiểm xạ phòng đạt yêu cầu về an toàn bức xạ theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKH-CN-BYT. II. Yêu cầu phòng điều khiển: Kích thước phòng: 3050x2000x3000mm (dài x rộng x cao) Yêu cầu chung: <ul style="list-style-type: none"> - Ốp trần bằng tấm nhựa 60x60cm, lắp 4 tấm đèn ốp trần Panel 60x60cm, 40w - Trạ trét sơn nước toàn phòng (loại sơn nước 					
--	--	---	--	--	--	--	--

		lau chùi được). - Lắp 4 ổ cắm điện quanh phòng, mỗi ổ 2 ổ cắm. (Xem bản vẽ thi công phòng đính kèm)					
--	--	--	--	--	--	--	--

Lưu ý:

- Giá đã bao gồm thuế VAT; Chi phí vận chuyển và các loại thuế phí khác theo quy định hiện hành.
- Hàng hóa mới 100%.
- Có bảng thuyết minh về thi công công, cung cấp làm mới các cửa chì và ốp chì phòng X-Quang.