

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá “Mua linh kiện thay thế cho Hệ thống nước RO”

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá “Mua linh kiện thay thế cho Hệ thống nước RO” để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện gói thầu nêu trên. Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kính mời các công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa
 - Địa chỉ: 19 đường Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 - Điện thoại: 0911874907
 - Địa chỉ email: vttbkhos@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - 19 đường Yersin, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 - Nhận qua email: vttbkhos@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 13h ngày 24/02/2026 đến trước 13h ngày 10/03/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 10/03/2026

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục hàng hóa: (đính kèm Bảng mô tả chi tiết)
- Địa điểm và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - 19 đường Yersin - Phường Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng chuyển khoản một lần trong vòng 45 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuốc, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết và hàng mẫu (nếu có).

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Cổng thông tin Bệnh viện;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Vũ Chương

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp	Ghi chú
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lỗi lọc thô	❖ Chức năng chính: - Loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng (cặn, đất, bùn, sạn, cát, rỉ sét...), rong rêu, tạp chất trên 5 micromet - Giúp màng lọc RO không bị các cặn bẩn gây tắc ❖ Thông số kỹ thuật: - Cấu tạo vật liệu lọc: Polypropylene - Core và vật liệu ống ngoài: Polypropylene/ inox 304 - Cấp độ lọc: 5 micron - Chiều dài: 30 inch (750mm) - Đường kính trong: 20mm - 30mm - Đường kính ngoài: 60 mm - 65mm - Nhiệt độ hoạt động tối đa: < 90°C	Cái	56	Cung cấp hàng hóa theo nhu cầu và dự trữ thực tế phải kịp thời trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được dự trữ của bên đặt hàng	Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa	Nhà thầu có thẻ chào hàng hóa có YCKT tương đương

Lưu ý:

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt.
- Hàng hóa mới 100%.